


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»


_____ Р.Н. Бердников
" _____ 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»


_____ В.Н. Чистяков
" _____ 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ 53-10

Срок действия с 27.07. 2010 г. по 27.07. 2015 г.

ОБОРУДОВАНИЕ:

Статические тиристорные компенсаторы реактивной мощности для сетей 110-500 кВ на номинальное напряжение 10,5/11 и 15,75 кВ, номинальную мощность 25-160 Мвар, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 (для оборудования наружной установки) и 4.2 (для оборудования внутренней установки) типов СТК-25/50-11, СТК-50/50-11-1, СТК-50/50-2, СТК-50/100-11, СТК-100/100-11, СТК-100/150-11, СТК-160/160-15,75, СТК-160/240-15,75, по ТУ 1490-002-40491410-2009.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ЗАО СП «АО Ансальдо-ВЭИ»

СООТВЕТСТВУЕТ
Техническим требованиям ОАО «ФСК ЕЭС»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для применения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»